



		DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA:	
CLAVE		ESPECIFICACIONES Y ACABADOS EN PISOS EXTERIORES	
01	TERRENO NATURAL O RELLENO nivelado y conformado (según especificaciones de mecánica de suelos).		
02	PAVIMENTO EXISTENTE Limpieza y mantenimiento, SMAO.		
03	TIERRA VEGETAL, ver especies de jardinería en planos correspondientes.		
04	CESPED O ZONA JARDINADA (Ver planos correspondientes).		
05	SUB BASE de material sano de banco (tapete o similar) compactado al 95% proctor, en capas de 20 cm previamente humedecidas SMAO, según recomendaciones de estudio de mecánica de suelos.		
06	CONCRETO LAVADO de 10 cm. de espesor de F'c=200 kg/cm2, armado con malla electrosoldada 616-1016, con agregado de gránulos de piedra de la región de 14" en color gris, acabado lavado con equipo de hidropresión marca Karcher o similar con boquilla de abanico S.M.A.O. colado en tableros de forma alamada de 3x3 m. máximo, SMAO.		
07	CONCRETO LAVADO de 10 cm. de espesor de F'c=200 kg/cm2, armado con malla electrosoldada 616-1016, con agregado de gránulos de piedra de la región de 14" en color ocre, acabado lavado con equipo de hidropresión marca Karcher o similar con boquilla de abanico S.M.A.O. colado en tableros de forma alamada de 3x3 m. máximo, SMAO.		
08	BANQUETA CON ADOQUINADO EXISTENTE placas de 20 x 20 x 4 cm en color ocre acabado sin pulir, asentada sobre arena color ocre, limpieza y mantenimiento, S.M.A.O.		
09	CAMA DE ARENA DE MAR o hecha a base de piedra de río de granulometría media en una capa de 40 cm de espesor colocada sobre una capa de 20 cm de material sano de banco (tapete).		
10	DREN PLUVIAL a base de gravas del alto de 1 a 1 1/2" de Ø. Ubicar en zonas bajas del jardín.		
11	BORDILLO DE CONCRETO F'c=200 kg/cm2 de 10 x 30 cm. acabado pulido en la corona con aristas biseladas realizadas con voleador metálico. NOTAS: a) Se utilizará cimbrado rígido para los tramos rectos y lámina o triplay de primera para tramos curvos; b) Se colocarán juntas de dilatación y contracción a cada 6.0 m, a base de cartón asfáltico o foamtech cortado a la medida y colocado en diagonal a 45°.		
12	CENEFA O BORDILLO DE CONCRETO F'c=200 Kg/cm2 de 20.0 x 45.0 cm. n con agregado de gránulos de piedra de la región de 14" en color ocre, acabado lavado con equipo de hidropresión marca Karcher o similar con boquilla de abanico S.M.A.O., se utilizará cimbrado rígido para tramos rectos y cimbras flexibles de lámina. cal. 12 o madera de primera para tramos curvos.		
13	ESCALINATA DE MADERA a base de durmientes de madera de 2a. de Ferrocarril de 7" x8" x 7" Flameado o tratada para exterior. Asentadas sobre escaleras de concreto F'c= 250 kg/cm2 armado con malla electrosoldada 6-610-1-0, SMAO.		
14	GEOTEXTIL para evitar paso de finos PAVITEX o similar.		
15	CAMA DE GRAVILLA de Ø 3/4"		
16	TUBO PEAD para desagüe de caja de arena de Ø4"		
17	SUPERFICIE AMORTIGUANTE DEPORTANC CI mca. Evias o similar, DE 30 mm de espesor color combinado (verde, amarillo, morado, azul claro) que cumpla con las características del material especificado S.M.A.O. Colocado sobre firme de concreto F'c=200 kg/cm2 de 8 cm de espesor.		
18	ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DE MALLASOMBRA RETICULADA a base de columnas y traveses a base de tubo 3" de Ø. Caudal 40. Todos los elementos metálicos deberán limpiarse y retirar residuos de grasa, polvo, óxido y cualquier otro contaminante. Lijar la superficie con lija de grado 180-240 para crear una superficie de anclaje y eliminar residuos de soldadura. Posteriormente se le aplicará un primer Mas. Comex 1008 Primer de Secado extra rápido y como acabado final se aplicará a dos manos y con pistola de aspersión de baja presión un esmalte alquídico anticorrosivo MCA Comex 1008 TOTAL, en color azul marino (RGS 10,347) (CHYK 78,93,0,81) SMAO.		
19	COLUMNA DE CONCRETO MARTELINADA DE 0.40 m. DE DIAMETRO ya existente		
19	ARCOTECHO cubierta ya existente.		
NOTAS			
- Consultar planos de Ingenierías correspondientes, realizados por otros.			
- Los niveles son referidos en metros, de acuerdo al banco de nivel existente.			
- Este plano deberá verificarse con los correspondientes de trazo y nivelación.			
- El contratista rectificará en el lugar de la obra, las dimensiones y niveles indicados en estaceros, antes de ejecutar cualquier trabajo; debiendo someter a la dirección arquitectónica cualquier diferencia que hubiere, así como la interpretación del propio contratista a este dibujo.			
- Se deberá de revisar la ubicación de los registros que alojen las diferentes instalaciones, para coordinar su localización, en relación con el tratamiento de pavimentos. Las tapas de los registros deberán de tener el mismo acabado del pavimento correspondiente a la zona en la que se ubiquen (Salvo en el caso de las rejillas pluviales que deberán responder al diseño S.M.A.O.).			
- Revisar detalles estructurales y constructivos con Ingenierías o especialidades correspondientes.			
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA:			
NOMBRE DEL PERTO RESPONSABLE DE LA OBRA CÉDULA PROFESIONAL XXXXXXXX D.E.O. XXXX			
CORRESPONSABLE ARQUITECTONICO:			
NOMBRE DEL PERTO CORRESPONSABLE ARQUITECTONICO CÉDULA PROFESIONAL XXXXXXXX D.E.O. XXXX			
CORRESPONSABLE ESTRUCTURAL:			
NOMBRE DEL PERTO RESPONSABLE DE LA ESTRUCTURA CÉDULA PROFESIONAL XXXXXXXX D.E.O. XXXX			
PERTO DE INSTALACION ELECTRICA:			
NOMBRE DEL PERTO DE INSTALACION ELECTRICA CÉDULA PROFESIONAL XXXXXXXX D.E.O. XXXX			
PERTO DE INSTALACION DE GAS:			
NOMBRE DEL PERTO DE INSTALACION DE GAS CÉDULA PROFESIONAL XXXXXXXX D.E.O. XXXX			
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA:			
JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO:			
PROTECCION CIVIL:			
AUTORIZACION DEL SOLICITANTE:			
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA			
TABLA A.1 DETERMINACION DEL RIESGO DE INCENDIO			
CONCEPTO RIESGO DE INCENDIO			
SUPERFICIE ORDINARIO LTO			
CUBIERTA BI m2 MENOR A 1,000 IGUAL O MAYOR DE 1,000			
POR TANTO, EL RIESGO ES: ORDINARIO			
SUPERFICIES: 226,998.44 m2			
CONSTRUCCION (EDIFICACION): 000.00 m2			
CONSTRUCCION (AMPLIACION): 000.00 m2			
CONSTRUCCION (SIN ALICATACIONES): 000.00 m2			
CONSTRUCCION (OBRAS EXTERIORES): 000.00 m2			
UBICACION:			
PARQUE CENTRAL AV. TECNOLÓGICO S/N. 33328			
CIUDAD JUÁREZ, JUÁREZ, CHIHUAHUA			
GEOLOCALIZACION:			
31° 41' 14.57" N			
106° 28' 21.02" O			
ALTITUD 1,134 MSNM			
REVISOR:			
A.D. JOSÉ ALAN FLORES HERNÁNDEZ			
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS			
COLABORADORES:			
DIRECTOR GENERAL: Ing. Mario Schjerveen Gersluff COORDINADOR: Ing. Marco Arturo González R. COLABORADORES: Ing. Isaac Meléndez Vique Ing. Juan de Dios Carrillo Flores Arquitecto Local: Ing. Mario Carballo Márquez			
ESCALA:			
INDICADA			
FECHA:			
18/Ago/2020			
NOMBRE DEL PROYECTO:			
PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION PARQUE CENTRAL CIUDAD JUÁREZ			
NOMBRE DEL PLANO:			
PLAZA DE LAGO Y ZONA INFANTIL 3 PLANTA DE ACABADOS			
No DEL PLANO:			
A4.02			