

JUNTA DE ACLARACIONES
A las bases del concurso NO. SCOP-LPN-026-2019

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SCOP-LPN-026-2019 REFERENTE A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE CD. CAMARGO, CHIHUAHUA, UBICADO EN CALLE PABLO GUINTEHER Y DOBLADO S/N, COLONIA LAGUNITA, C.P. 33739, CAMARGO, CHIHUAHUA.

En la Ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las **09:00 horas** del día **02 de octubre del año 2019**, se reunieron en la Sala de Juntas del Comité Central de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Poder Ejecutivo, ubicada en Calle Beethoven No. 4000 Fraccionamiento La Herradura de la Ciudad de Chihuahua, Chih., funcionarios y empresas participantes de esta Licitación.

Acta que se levanta en apego a lo dispuesto por los Artículos 40 Fracción XII, 44 y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, así como en el Artículo 46 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma, de conformidad con lo establecido en el Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, así mismo con fundamento en la Sección 3.5 de las Bases de Licitación.

OBJETO: Dejar constancia de la celebración de la Junta de Aclaraciones a las Bases de Licitación según el Concurso No. **SCOP-LPN-026-2019**.

ASISTENTES:

POR PARTE DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO.

1. C.P. José Antonio de Haro López – **Representante del Presidente del Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo.**

POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

1. Arq. Josué Alan Flores Hernández –**Departamento de Proyectos.**

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

Calle Beethoven No. 4000 Fracc. La Herradura
C.P. 31206, Chihuahua, Chihuahua
Teléfono: 4-29-33-00
www.chihuahua.gob.mx



**UNIDOS
con VALOR**

POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES.

CONSTRUCTORA RASCÓN, S.A DE C.V.

Representada en este acto por Juan Carlos Reyes Olivas.

CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES, S.A. DE C.V.

Representada en este acto por Marión Ramírez Carreño.

COLUMBIA INGENIERÍA CIVIL APLICADA, S.A. DE C.V.

Representada en este acto por Carlos Sáenz Granados.

CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.

Representada en este acto por Juan Gurrea.

URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Representada en este acto por Tania Parra.

ACLARACIONES POR PARTE DE LA REQUERENTE

Se aclara por la parte requirente:

1.- Las especialidades solicitadas son conforme a las Bases y la Convocatoria.

2.- En la partida preliminar se anexaran los siguientes conceptos:

1.23 Tapiales de tablaroca a una cara para protección en áreas médicas. Incluye: materiales que intervengan en su fabricación, cinta para Taipear, Redimix y sellado perimetral, recuperación a favor del contratista, fletes, desperdicios, acarreo hasta el lugar de su utilización, habilitados colocación, desmontaje, limpieza y retiro de sobrante fuera de obra, herramienta equipo, mano de obra, rehabilitación de zonas de contacto una vez desmontado, P.U.O.T. Y señalización preventiva (con recuperación). **M². 470.00**

1.24 Limpieza final de la obra, incluye: carga y acarreo de material recolectando para hacer llevado al Tiradero Municipal, herramienta, equipo, mano de obra, limpieza, así como lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T. **M². 4,850.00**

JUNTA DE ACLARACIONES
A las bases del concurso NO. SCOP-LPN-026-2019

Se solicita por parte del área requirente representada por el **Arq. Josué Flores Hernández**, una segunda Junta de Aclaraciones con el fin de ANEXAR PLANOS Y EXPLICAR PROGRAMA DE TRABAJOS.

Conforme a lo anterior se informa a los asistentes del presente procedimiento, que la segunda Junta de Aclaraciones se llevara a cabo el **martes 08 de octubre del 2019** a las **09:00 horas**, en el lugar señalado en la convocatoria

SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

CONSTRUCTORA RASCÓN, S.A DE C.V.

No formulo preguntas.

CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES, S.A. DE C.V.

P1.- Partida 15.00 de gases medicinales ¿solamente consideran vacío medicinal y oxígeno medicinal, no es necesario la línea de aire de grado Médico?

R1.- La línea de aire médico no es necesaria donde se considera vacío medicinal y oxígeno medicinal.

P2.- Concepto 15.1.1: Suministro y colocación de salida de gas medicinal, empotable a pared, marca INFRA MEDICA, modelo 401363 para oxígeno medicinal, incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra, limpieza durante el proceso y al terminar los trabajos todo lo necesario para su correcta ejecución a precio unitario terminación de obra, P.U.O.T. ¿Las tomas murales ya están fuera de norma se deben considerar así o como consolas de grado Médico?

R2.- INFRA MEDICA nos indica que las tomas murales no están fuera de norma y el modelo solicitado es vigente (401363).

P3.- Concepto 15.3.5. Suministro y colocación de Manifold automático análogo, modelo M3A, semi automático con dual de regulación, bancada, de 2x2 uso oxígeno, marca FINESA, incluye gabinetes pigtaís con línea de vida, material, mano de obra, herramienta, equipo, retiro de material sobrante fuera de la obra, limpieza durante el proceso y al terminar los trabajos, todo lo necesario para su correcta ejecución, a precio unitario terminación de la obra, P.U.O.T ¿el concepto indica bancada de 2x2 y el plano indica 2x6 cuál es el correcto?

R3.- El Manifold automático análogo debe ser 2x6.

COLUMBIA INGENIERÍA CIVIL APLICADA, S.A. DE C.V.

No formulo preguntas.

CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.

No formulo preguntas.

URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

No formulo preguntas.

CONSTRUCTORA NIRVANA, S.A. DE C.V.

P1.- En tableros de aislamientos no indica derivados, cantidad de polos, el tipo o área de uso y la capacitación de KVA de transformador de aislamiento favor de completar esta información.

R1.- Cantidad de polos: 2 polos, 16 contactos, ITEM tipo QO.

Tipo de área de uso: Tablero, sala de operación con alarma loal capacidad de KVA de transformador de aislamiento: 10 KVA.

P2.- En tableros de servicio no indica derivados y cantidad de polos, favor de completar esta información

R2.- AN-3F-4H 42 CTOS, ALN-3F-4H CTOS, AE-3F-4H 42 CTOS, AE-2 3F-4H 18 CTOS, BN-3F-4H 30 CTOS, BE-3F 4H-4H 42CTOS, CN-3F-4H 30 CTOS, CE-3F-4H 16 CTOS, ACL-3F-4H 24 CTOS, BCL-3F-4H 24 CTOS, CCL-3F-4H 24 CTOS, DN-3F-4H 12 CTOS, EN-2F-3H 8 CTOS.

P3.- Solicitamos planos de acometida, subestación, cuadros de carga y diagrama unifilar.

R3.-En planos de acometida y subestación se entregaran en la próxima Junta de Aclaraciones.

Planos de cuadros de carga y diagrama unifilar si se anexaron en los documentos de las Bases.

No existiendo nada más que hacer constar, se da por concluida la presente, siendo las **10:40 horas**, del día de su formulación, firmando al margen y al calce para constancia y efectos legales a que haya lugar los que en ella intervinieron

ASISTENTES

**COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL PODER EJECUTIVO
POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
EL REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ.**



C.P. JOSÉ ANTONIO DE HARO LÓPEZ

**POR DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REPRESENTANTE.**



ARQ. JOSUÉ ALAN FLORES HERNÁNDEZ

POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES



CONSTRUCTORA RASCÓN, S.A DE C.V.



CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES, S.A. DE C.V.




COLUMBIA INGENIERÍA CIVIL APLICADA, S.A. DE C.V.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

Calle Beethoven No. 4000 Fracc. La Herradura
C.P. 31206, Chihuahua, Chihuahua
Teléfono: 4-29-33-00
www.chihuahua.gob.mx

JUNTA DE ACLARACIONES
A las bases del concurso NO. SCOP-LPN-026-2019



CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.



URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

