



D3

DETALLES DE VENTANAS



111

ESCALA: S/E

1. PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES, USAR EL MÓDULO CONCRETO $f_c = 20$ kg/cm², VALOR AL QUE SE REDUCE LOS CONTRAÍNTES, OBTENIDO EN APENDICE A DE TABLAS 19.2.1, 19.3.1 Y 19.4.1.
2. ACERO REFUERZO $f_y = 200$ kg/cm².
3. NO SE DEBE TRANSFERIR EL ACERO DE REBARBA MÁS DE 33% EN UNA MISMA SECCIÓN.

TABLA DE VARILLAS



$L_1 =$ LONGITUD DE TABLAS

1. NO TONAR MEDIDAS CON ESCALIMETRO, LAS COTAS SON EN DECIMOS.
2. LAS UNIFORMIDADES ESPECIFICADAS EN ESTE PUNTO ESTÁN BASADAS EN MEDIDAS A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.
3. CUALQUIER MODIFICACIÓN A ESTE PUNTO, DEBERÁ ESTAR AUTORIZADA POR EL INGENIERO DISEÑADOR Y SUS MEDIDAS ESPECIALES.
4. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PUNTO ES PROPRIEDAD DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (SCOP).

VARILLAS	ϕ	L_2 (Cm.)
3	3/8"	50.0
4	1/2"	65.0
5	5/8"	80.0
6	3/4"	95.0

1. NO TOMAR MEDIDAS CON ESCALIMETRO, LAS COTAS SIGEN AL DIBUJO.
2. LAS DIMENSIONES ESPECIFICADAS EN ESTE PLANO ESTAN DADAS EN METROS A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO.
3. CUALQUIER MODIFICACION A ESTE PLANO, DEBERA ESTAR AUTORIZADA POR EL ARQUITECTO DISEÑADOR Y SUS INGENIEROS ESPECIALISTAS.
4. LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE PLANO ES PROPIEDAD PRIVADA DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (SCOP).

1

[illegible]

PUERTAS Y VENTANAS

No DEL PLANO:

A4.01

A4.01