

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SCOP-LPN-048-2020 REFERENTE A LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE CENTRAL PONIENTE Y ORIENTE "E" EN CD. JUÁREZ, CHIH.

En Ciudad Juárez, Chih., siendo las **09:00** horas del día **28 de Octubre del año 2020**, se reunieron en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Obras Públicas de la Frontera, Unidad Administrativa, José María Morelos y Pavón, ubicada en Av. Abraham Lincoln #1320, Fraccionamiento Córdova Américas, en Cd. Juárez, Chihuahua, funcionarios y empresas participantes de esta Licitación.

Acta que se levanta en apego a lo dispuesto por los Artículos 40 Fracción XII, 44 y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, así como en el Artículo 46 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma, de conformidad con lo establecido en el Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, así mismo con fundamento en el numeral 3.5 de las Bases de Licitación.

OBJETO: Dejar constancia de la celebración de la Junta de Aclaraciones a las Bases de Licitación según el Concurso No. **SCOP-LPN-048-2020**.

ASISTENTES:

POR PARTE DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO.

1. Lic. Diana Reza Aranda- **Representante del Presidente del Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo.**

POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA FRONTERA:

1. Ing. Arturo Marrufo Meléndez- **Jefe del área de proyectos y construcción**

POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES.

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA FRONTERIZA S.A. DE C.V.

Representada en este acto por Salvador Villalobos

SOYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Representada en este acto por Rebeca Rubio

ING. ARTURO DAVILA DOZAL

Representada en este acto por Julio Vázquez

DESARROLLOS ALIANZA S.A. DE C.V.

Representada en este acto por Saúl Ponce Lerma

GEMA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.

Representada en este acto por Oscar Marquez

LAGUERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

Representada en este acto por Saúl Marín

ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE:


Se aclara por parte de la Convocante lo siguiente:

Que en todos los conceptos donde se indique una marca en específico, los licitantes deberán considerar la marca estipulada **Y/O SIMILAR** siempre y cuando cumpla con las características y especificaciones solicitadas. Asimismo se hace entrega de un listado con posibles proveedores.

En relación al numeral 7.13 de las bases de licitación, se informa a los licitantes que en forma **ADICIONAL** a la entrega del archivo de los formatos que se solicitan en el apartado 7, deberán presentar la propuesta económica en medio magnético Opus 2010.

En costos indirectos se debe considerar, el costo de un video en formato digital, con tomas que incluya el estado original y el desarrollo de construcción de la obra durante sus etapas hasta su conclusión, imágenes propias de la obra y su entorno. Estas imágenes deberán contener fotografías y video al nivel terreno y áreas donde se destaquen las actividades realizadas. Este video será entregado de manera total a manera de registro y documentación de la obra al concluir los trabajos materia del contrato de la misma manera se hará entrega de álbum digital y físicamente, del desarrollo de la obra.

La convocante aclara que derivado de la contingencia sanitaria generada por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19), el licitante ganador deberá cumplir con todas las medidas sanitarias emitidas por las dependencias del sector salud de todos los niveles de Gobierno.



SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA FRONTERIZA, S.A. DE C.V.

P 1.- ¿En los siguientes conceptos, favor de definir, modelo y color?

TOMADOBLE	Suministro y colocación de contacto duplex polarizado 15A 127V~, marca bticino o similar. Incluye: materiales, equipo, herramienta, mano de obra, equipo de protección personal y todo lo necesario para su correcta ejecución.
TOMASENCPISO	Suministro y colocación de contacto sencillo polarizado para piso 15A 127V~, marca bticino o similar. Incluye: materiales, equipo, herramienta, mano de obra, equipo de protección personal y todo lo necesario para su correcta ejecución.
APAGADORSENC	Suministro y colocación de apagador sencillo 127v~, a una altura de 1.20m snpt Mca bticino o similar.
DIMMER	Suministro y colocación de dimmer para luminarias led 127v~, a una altura de 1.20m snpt Mca bticino o similar.
PLACA1VENT	Suministro y colocación de placa para una unidad Mca. Bticino o similar.
PLAVA2VENT	Suministro y colocación de placa para dos unidades Mca. Bticino o similar.
TABL-TR01	Suministro y colocación de Tablilla de terminales de potencia , alojada en Registro Electrico. Incluye: fijación a tubo, materiales, equipo, herramienta, mano de obra, equipo de protección personal y todo lo necesario para su correcta ejecución.

R 1.-

TOMADOBLE	Suministro y colocación de contacto duplex polarizado 15a 127v~, marca bticino o similar. incluye: materiales, equipo, herramienta, mano de obra, equipo de protección personal y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Tomadoble línea modus pro e6028nptl
TOMASENCPISO	Suministro y colocación de contacto sencillo polarizado para piso 15a 127v~, marca bticino o similar. incluye: materiales, equipo, herramienta, mano de obra, equipo de protección personal y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Tomas en piso incluye lo siguiente: caja omnibox 880s1, marco de latón omnibox 817b 1 gang y tapa de latón omnibox 828r para tomacorriente duplex
APAGADORSENC	Suministro y colocación de apagador sencillo 127v~, a una altura de 1.20m snpt mca bticino o similar.	Apagador sencillo línea modus pro modelo e2001ptl

DIMMER	Suministro y colocación de dimmer para luminarias led 127v~, a una altura de 1.20m snpt mca bticino o similar.	Dimmer tipo Dimmer rotativo universal 1, 100-240v color blanco modelo e4410ptl
PLACA1VENT	Suministro y colocación de placa para una unidad mca. bticino o similar.	Placa1vent modelo e5n1ptl color blanco
PLAVA2VENT	Suministro y colocación de placa para dos unidades mca. bticino o similar.	Placa2vent modelo e5n2ptl color blanco

P2.- ¿Qué tipo de abrazadera se debe considerar en el siguiente concepto

ABARZ-SF01	Suministro y colocación de abrazadera de acero a base de solera metálica de 1/4" de espesor sujeta con tornillo, tuerca y roldana de 1/2" de diámetro, para sujeción a poste de velarias; Incluye: materiales, equipo, herramienta, mano de obra, equipo de protección personal y todo lo necesario para su correcta ejecución.
------------	---

R 2.- Solera hecha en obra de 1/4" y de 5 cms. de ancho de acuerdo a detalle "Detalle de colocación de Luminarias en postes/corte tipo 03" en plano E1.06

P 3.- ¿Cual tablilla y que terminales se deben considerar en el siguiente concepto?

TABL-TR01	Suministro y colocación de Tablilla de terminales de potencia, alojada en Registro Eléctrico. Incluye: fijación a tubo, materiales, equipo, herramienta, mano de obra, equipo de protección personal y todo lo necesario para su correcta ejecución.
-----------	--

R 3.- Tablilla de conexión Marca IDEALIND Modelo 89-500 Series Terminal Strips

CONSTRUCTORA ANGLO S.A. D E C.V.

P4.- En las Bases de la Licitación en el Punto 7.4 Programa y Montos Mensuales de Obra, por concepto (Forma ECO-03) , Pregunta: Puede ser presentado por Partidas.


R 4.- Si puede ser presentado por partidas

P 5.- En las Bases de la Licitación en el Punto 7.5 Resumen del Programa y Montos Mensuales de Obra, por concepto (Forma ECO-04) , Pregunta: Puede ser presentado por Partidas.

R 5.- Si puede ser presentado por partidas

P 6.- Favor de proporcionar planos con detalles de la Clave 224, ya que el Plano que se menciona No corresponde.

R 6.- Lo referente a la Clave 224, Si se encuentra el detalle en el plano A4.04 De los planos del Talud del Auditorio

P 7.- Favor de mencionar el alcance del 118 y 139, así como diámetros a utilizar.

R 7.- Alcance de la Clave 118 es la conexión a un registro de albañal existente (abrir hueco, recibir tubería y resane de registro). Alcance de la Clave 139 es la conexión a una punta extremo de línea de agua (conector y/o cople de 1/2") Las longitudes de conexión en tubería están expresadas en los ml de tuberías.

P 8.- Favor de proporcionar planos con detalle de la clave 226 y 227, ya que el Plano que se menciona No corresponde.

R 8.- Planos de las Claves 226 es el plano A4.02 de los Planos del Talud y la Clave 227 es el plano A4.03 de los Planos del Talud

P 9.- Favor de Mencionar la resistencia del concreto con clave 260.

R 9.- Concreto F'c=200 kg/cm2.

P 10.- Favor e entregar planos estructurales de las Velarias con su cimentación para las claves 236 y 237. La Marca No se consigue pueden facilitar el proveedor.

R 10.- Se sugiere contactar al proveedor de patente para tener el precio integral de Velaria con cimentación incluida a la Empresa AXIAL, asimismo conforme la aclaración inicial puede ser esa marca determinada y/o similar.

No existiendo nada más que hacer constar, se da por concluida la presente, siendo las 09:30 horas, del día de su formulación, firmando al margen y al calce para constancia y efectos legales a que haya lugar los que en ella intervinieron.

ASISTENTES
COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO

POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
EL REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ



LIC. DIANA REZA ARANDA

**POR LA SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA FRONTERA
REPRESENTANTE**




ING. ARTURO MARRUFO MELÉNDEZ


POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES



COMPAÑÍA CONSTRUCTORA FRONTERIZA S.A. DE C.V.



SOYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



ING. ARTURO DAVILA DOZAL



DESARROLLOS ALIANZA S.A. DE C.V.




JUNTA DE ACLARACIONES
A las bases del Concurso No. **SCOP-LPN-048-2020**



GEMA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.



LAGUERA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.



ALBERCA TECHADA

EMPRESA: CANSOL

DIRECTOR: ARQ. PEDRO DE LA PEZA

TEL. 55 1996 1657

EMAIL: pedrodelapeza@cansol.com.mx

FUENTES DE PLAZA DE AGUA

EMPRESA: WATER GUSH

CEO: XAVIER PÁEZ

TEL. 222 4269030

EMAIL: xpaez@wgmexico.com

VELARIAS AUDITORIO AL AIRE LIBRE Y VARIOS

EMPRESA: AXIAL, CUBIERTAS LIGERAS

CEO: ALEJANDRO GÓMEZ

TEL. 55 4122 0156

EMAIL: alejandrog@cubiertasligeras.mx

MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN

EMPRESA:HEMORE

Director:José de Jesús Morales Reyes

TEL. 222 965 9958

EMAIL: jesus.morales@hemore.com.mx,
j_hemore@hotmail.com

gm

D

R

Rey

C

O

~~REY~~