

ESPECIFICACIONES DE MATERIALES :

* TODA LA TUBERIA HIDRÁULICA SERÁ DE TUBOPLUS DE POLIPROPILENO VERDE TERMOFUSIONABLE DE ALTA DENSIDAD.

NOTAS GENERALES :

* TODA LA TUBERIAS VISIBLES O POR PLAFONES SERAN SUJETAS A LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO POR MEDIO DE ABRAZADERAS O TRAPECIOS PROVISTOS DE EMPAQUE DE NEOPRENO ENTRE ABRAZADERA Y TUBO

* LA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS DEBERAN ESTAR AUTORIZADOS Y REGISTRADOS EN LAS NORMAS MEXICANAS DE LA DIRECCION GENERAL DE NORMAS DE LA SE.

* EL USO DE MATERIALES DE CALIDAD Y DISEÑO SIMILARES A LOS ESPECIFICADOS, SOLO SE PODRAN UTILIZAR CON LA DEBIDA AUTORIZACION DEL SSSH

* PARA LAS TUBERIAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS QUE SE LOCALIZAN DENTRO DE LOS PLAFONES, DUCTOS, TRINCHERAS, EN AZOTÉAS, PASOS A CUBIERTO, DEBERAN SER SEÑALIZADAS CON FRANJAS DE 20 CMS DE LONGITUD Y FLECHAS DEL SENTIDO DEL FLUJO EN TODO EL PERIMETRO DEL TUBO CON O SIN FORRO Y A CADA 4 M.

* LA PINTURA QUE SE UTILIZARA SERA ESMALTE DE COLOR SEGUN SEA EL FLUIDO.

* CUALQUIER DISCREPANCIA ENCONTRADA EN LOS PLANOS DEBERA NOTIFICARSE CON EL REPRESENTANTE DE CONSTRUCCION Y REPRESENTANTE DE LA OBRA. NO CONTINUAR LOS TRABAJOS HASTA NUEVA ORDEN.

* AL DEMOLER LAS LINEAS EXISTENTES DE AGUA SE TENDRA QUE HACER PRUEBAS HIDROSTATICAS A 100 PSI.

* ANTES DE INICIAR LOS DESMONTAJES SE TENDRA QUE AVISAR CON TIEMPO Y EFECTUAR SECCIONAMIENTOS DE TRAMO, PARA NO DEJAR FUERA DE FUNCION LAS DEMAS AREAS DE LOS EDIFICIOS ANEXOS. COORDINARSE CON EL AREA DE EJECUCION DEL PROYECTO. Y ASI PLANIFICAR LOS AISLAMIENTOS DE ZONAS.

* ESTE PLANO SE COMPLEMENTA CON EL IH-02 DE ISOMETRICOS HIDRAULICOS.

SIMBOLOGÍA

	DIRECCIÓN DE FLUIDOS
	INDICA VALVULA CHECK
	INDICA BAJA POR TUBERIA HIDRAULICA
	INDICA TUERCA UNIÓN
	INDICA VALVULA DE COMPUERTA
	LINEA DE RETORNO AGUA CALIENTE
	LINEA DE SUMINISTRO AGUA CALIENTE
	LINEA DE SUMINISTRO AGUA FRIA
Ø= 32 mm	INDICA DIAMETROS DE TUBERIA
SH	SALIDA HIDRAULICA PARA MUEBLES (1/2")
SJ	SALIDA HIDRAULICA PARA LLAVE DE JARDIN (1/2")
SC	SUCCIÓN HIDRÁULICA DE CISTERNA (1 1/2")

