

**JUNTA DE ACLARACIONES**  
A las bases del concurso NO. SCOP-LPN-026-2020

**ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SCOP-LPN-026-2020, REFERENTE AL MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE OFICINAS JURISDICCIONALES DE GUACHOCHI, CHIH., UBICADO EN CALLE FELIPE ÁNGELES Y PASCUAL OROZCO S/N, CP. 33180, GUACHOCHI, MPIO. M.N., CHIH.**

En la Ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las **10:00 horas** del día **08 de mayo del año 2020**, se reunieron en la Sala de Juntas del Comité Central de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Poder Ejecutivo, ubicada en Calle Beethoven No. 4000 Fraccionamiento La Herradura de la Ciudad de Chihuahua, Chih., funcionarios y empresas participantes de esta Licitación.

Acta que se levanta en apego a lo dispuesto por los Artículos 40 Fracción XII, 44 y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, así como en el Artículo 46 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma, de conformidad con lo establecido en el Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, así mismo con fundamento en la Sección 3.5 de las Bases de Licitación.

**OBJETO:** Dejar constancia de la celebración de la Junta de Aclaraciones a las Bases de Licitación según el Concurso No. **SCOP-LPN-026-2020**.

**ASISTENTES:**

**POR PARTE DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO.**

1. C.P. José Antonio de Haro López – **Representante del Presidente del Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo.**

**POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.**

1. Ing. Oscar Daniel Cota Kelly – **Departamento de Construcción.**

"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo"

"2020, Año de la Sanidad Vegetal"

Calle Beethoven No. 4000 Fracc. La Herradura

C.P. 31206, Chihuahua, Chihuahua

Teléfono: 4-29-33-00

[www.chihuahua.gob.mx](http://www.chihuahua.gob.mx)

**UNIDOS  
con VALOR**

**POR PARTE DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**

1. Arq. Miguel Béjar Zubia y Medina

**POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES.**

CPA CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y ASESORIAS, S.A. DE C.V.,  
EN ASOCIACIÓN CON LERAU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.  
Representada en este acto por Ing. Guillermina Hernández Vázquez.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.  
Representada en este acto por Ing. Susana Jaquez Rojas

ARIZMENDI ARMENDARIZ ALEJANDRO ING.  
Representada en este acto por Alejandro Armendáriz Arizmendi.

ECO DESARROLLOS S.A. DE C.V.  
Representada en este acto por Rogelio Ordoñez A.

**SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS:**

CPA CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y ASESORIAS, S.A. DE C.V., EN ASOCIACIÓN CON LERAU  
INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.

**P1.- ¿Respecto de los demantelamientos, se van a desocupar las oficinas completas o se haran en etapas?**

**R1.-** Por Etapas

**P2.- Se hará reposición de ducteria? ya que el catalogo señala solo el desmantelamiento.**

**R2.-** No se hará reposición de ductería, en planos de demolición y desmontajes solo se señala desmantelamiento de las rejillas.

**P3.- Con respecto instalaciones eléctricas señalan cambio de luminarias, de tomacorrientes, y de apagadores, ¿será con el cableado existente?**

**R3.-** Se considera el cableado nuevo en calibre 10.



**JUNTA DE ACLARACIONES**

A las bases del concurso NO. SCOP-LPN-026-2020

**P4.- Reposición de lámina galvanizada señala en estructura existente. ¿Se ejecutara algún tipo trabajo de mantenimiento a esa estructura?**

**R4.-** Se sustituyen únicamente láminas dañadas, las demás solo se rehabilitan.

**P5.- Luminarias (conceptos 3.1 y 3.2) el modelo señalado esta descontinuado. ¿cuál será el que le sustituye?**

**R5.-** El Proveedor de Construlita no está Laborando y no contesta, pero en la especificación dice que podrá ser similar siempre y cuando cumpla con lo solicitado " Luminaria de Led de 3 x 17 w, 127V, montaje empotrar en plafón o en losa, de 0.60 x 0.60 m CAT:OF1008B41A, con óptica M2 y Louver de Aluminio, Marca CONSTRULITA o similar en especificación, calidad y precio"

**P6.- ¿INSTALACION DE MUEBLES SANITARIOS SE DEBE INCLUIR LAS SALIDAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS NUEVAS?**

**R6.-** Se conservan las mismas salidas, todo se conecta a la red existente pero se deberán considerar los accesorios como trampas o cuellos de cera, etc.

CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.

**P1.- 2.1 Suministro y colocación de Loseta en piso Mca. Interceramic o similar en calidad y precio, sobre plantilla niveladora y/o firme, tipo Porcelanato Modelo Tiber color Beige de 60 x 60 cms (ver detalle de colocación en plano), colocado a hueso, asentado con adhesivo porcelánico color gris, o similar en calidad y precio, emboquillado con boquilla sellador int. gray marca Interceramic o similar, incluye: boquilla, adhesivo, cortes, desperdicios, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta colocación. P.U.O.T.**

El concepto indica "sobre plantilla niveladora o firme" confirmar si es sobre un elemento existente o ¿hay que considerar un sobre firme nuevo?

**R1.-** Se instalara sobre el elemento existente

**P2.- 3 Instalación eléctrica ¿Confirma si solo es el montaje de lámparas nuevas, marcos en plafón, apagadores y contactos, en instalación existente sin considerar canalización ni cableado nuevo?**

**R2.-** Se deberá considerar el descableado y considerar cableado nuevo en calibre 10 sobre la tubería existente.

"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo"

"2020, Año de la Sanidad Vegetal"

Calle Beethoven No. 4000 Fracc. La Herradura

C.P. 31206, Chihuahua, Chihuahua

Teléfono: 4-29-33-00

[www.chihuahua.gob.mx](http://www.chihuahua.gob.mx)

**JUNTA DE ACLARACIONES**

A las bases del concurso NO. SCOP-LPN-026-2020

**P3.- 5.2 Suministro y colocación de Vigas dobles de madera (contra fuertes) de aprox 2" x10" x 20', incluye: pintura, tornillería, material, mano de obra requerida, equipo, herramienta, acarreo, retiro de desperdicios fuera del área de trabajo al lugar indicado por la supervisión, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T.**

**¿Qué tipo y calidad de madera debe de considerarse y lleva algún recubrimiento en específico?**

**R3.-** Sera de madera de Primera y la pintura debera soportar el interperismo ya que es para el exterior

**P4.- Debido a que se especifica material glass rey de 13mm este debe de llevar una estructura cal 20 y el resanado debe de ser a base de basecoat en lugar de readymix, ¿se debe de considerar el análisis de esta manera o se cambia a tablaroca normal con la estructura y el resane que indica el concepto?**

**R4.-** Considerar la estructura en cal 20 y el resanado con basecoat

ARIZMENDI ARMENDARIZ ALEJANDRO ING.

**No formulo preguntas.**

CONSTRUCTORA Y ACABADOS LERMA, S.A. DE C.V.

**P1.- Las bases señala que se podrá utilizar la prima de riesgo para obras nuevas de 7.58875, pregunta: ¿es optativa la utilización de la prima de 7.58875 o es obligatoria?**

**R1.-** En cuyo caso se podrá utilizar para el cálculo del Factor del Salario Real la Prima de Riesgo de Trabajo para obras nuevas de 7.58875.

ECO DESARROLLOS S.A. DE C.V.

**No formulo preguntas.**

Se hace del conocimiento de los interesados que esta es la primera y última junta de aclaraciones que se celebrará en el presente concurso.

No existiendo nada más que hacer constar, se da por concluida la presente, siendo las **10:15 horas**, del día de su formulación, firmando al margen y al calce para constancia y efectos legales a que haya lugar los que en ella intervinieron.

"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo"

"2020, Año de la Sanidad Vegetal"

Calle Beethoven No. 4000 Fracc. La Herradura

C.P. 31206, Chihuahua, Chihuahua

Teléfono: 4-29-33-00

[www.chihuahua.gob.mx](http://www.chihuahua.gob.mx)



*Handwritten signature: Daniela Zamora G.*

**JUNTA DE ACLARACIONES**  
A las bases del concurso NO. SCOP-LPN-026-2020

**ASISTENTES**

**COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS  
MISMAS DEL PODER EJECUTIVO  
POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS  
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
EL REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ.**



**C.P. JOSÉ ANTONIO DE HARO LÓPEZ  
POR DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
REPRESENTANTE.**



**ING. OSCAR DANIEL COTA KELLY**

**POR PARTE DE SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA  
REPRESENTANTE**



**ARQ. MIGUEL BÉJAR ZUBIA Y MEDINA**




JUNTA DE ACLARACIONES  
A las bases del concurso NO. SCOP-LPN-026-2020

**POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES**



**CPA CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y ASESORIAS, S.A. DE C.V.,  
EN ASOCIACIÓN CON LERAU INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V.**



**CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.**



**ARIZMENDI ARMENDARIZ ALEJANDRO ING.**



**ECO DESARROLLOS S.A. DE C.V.**

"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo"

"2020, Año de la Sanidad Vegetal"

Calle Beethoven No. 4000 Fracc. La Herradura

C.P. 31206, Chihuahua, Chihuahua

Teléfono: 4-29-33-00

[www.chihuahua.gob.mx](http://www.chihuahua.gob.mx)