

CODIGO DE CABLEADO				
CODIGO	CABLEADO	CANALIZACION		
1	3-10F, 3-10N, 1-10TF	T-21 mm		
2	2-10F, 2-10N, 1-10TF	T-21 mm		
3	1-10F, 1-10N, 1-10TF	T-16 mm		

	TABLA	DE E	QUIVAL	LENC
	CONDUCTORES		DESIGNACIÓN METRIC	
FCONDUCTOR DE FASE	AWG	mm ²	TAMAÑO	COMERCI
	12 AWG	3.307 mm2	16	1/2"
T CANALIZACIÓN EL ECTRICA	10 AWG	5.260 mm2	21	3/4"
TCANALIZACIÓN ELECTRICA	8 AWG	8.367 mm2	27	1"
	6 AWG	13.30 mm2	35	1-1/4
NCONDUCTOR DE NEUTRO	4 AWG	21.15 mm2	41	1-1/2
TO COMPOSITE TO THE COMPOSITE OF THE COM	2 AWG	33.62 mm2	53	2"
	1/0 AWG	53.48 mm2	63	2-1/
TFCONDUCTOR DE TIERRA	2/0 AWG	67.43 mm2	78	3"
	3/0 AWG	85.01 mm2	103	4"
	4/0 AWG	107.2 mm2		
	250 KCM	126.7 mm2		
	300 KCM	152.0 mm2	350 KCM	177.3 m

SIMBOLOGIA		
Ø	RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO 15A, 1F-2H+PT, 125Vca, 60Hz GRADO INDUSTRIAL MARCA LEVITON, COLOCADO EN MURO	
Ø	RECEPTACULO MONOFASICO DOBLE POLARIZADO 20A, 1F-2H+PT, 125Vca, 60Hz GRADO HOSPITAL MARCA LEVITON, COLOCADO EN MURO	
	REGISTRO GALVANIZADO 4X4	
	TUBERIA CONDUIT DIAMETRO INDICADO	
	TUBERIA PVC DIAMETRO INDICADO	
	TABLERO ELECTRICO MARCA GE 3F4H 220V 42 CIRCUITOS	



SECRETARÍA **DE SALUD**

> SERVICIOS DE SALUD

CHIHUAHUA

IE-02

53.55 M2

298.79M2

METROS METROS

REMODELACION Y

AMPLIACION

UBICACION: Calle 62 1.5 Col. Tierra Nueva C.P. 31524 Cd. Cuauhtemoc, Chihuahua.

DISTRIBUCION DE

CONTACTOS NORMALES

OCTUBRE 2020