JUNTA DE ACLARACIONES
A las bases del concurso NO. SCOP-LPN-038-2019

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SCOP-LPN-038-2019 RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD SOMOS MEXICANOS, CD. JUÁREZ, CHIH.

En la Ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las **10:00 horas** del día **10 de octubre del año 2019**, se reunieron en la Sala de Juntas del Comité Central de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Poder Ejecutivo, ubicada en Calle Beethoven No. 4000 Fraccionamiento La Herradura de la Ciudad de Chihuahua, Chih., funcionarios y empresas participantes de esta Licitación.

Acta que se levanta en apego a lo dispuesto por los Artículos 40 Fracción XII, 44 y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, así como en el Artículo 46 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma, de conformidad con lo establecido en el Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, así mismo con fundamento en la Sección 3.5 de las Bases de Licitación.

OBJETO: Dejar constancia de la celebración de la Segunda Junta de Aclaraciones a las Bases de Licitación según el Concurso No. **SCOP-LPN-038-2019**.

ASISTENTES:

POR PARTE DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO.

1. C.P. José Antonio De Haro López – **Representante del Presidente del Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo.**

POR LA SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA FRONTERA.

1. Ing. Arturo Marrufo Meléndez- **Subsecretaría de Obras Públicas de la Frontera**

JUNTA DE ACLARACIONES
A las bases del concurso NO. SCOP-LPN-038-2019

POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES.

URBANISSA, S.A. DE C.V.
Representada en este acto por Susana Aguirre.

CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES, S.A. DE C.V.
Representada en este acto por Marion Ramírez Careño.

GEMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
Representada en este acto por Ricardo Lomas Loya.

SOYO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON ARQUITECTURA E INGENIERÍSA S Y CH, S.A. DE C.V.
Representada en este acto por Roberto González Meraz.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON INGENIERO ARTURO DÁVILA DOZAL.
Representada en este acto por Hiram Santiago.

ABBUD Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Representada en este acto por Lourdes Currujedo.

SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

URBANISSA, S.A. DE C.V.
No formulo preguntas.

CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES, S.A. DE C.V.
No formulo preguntas.

GEMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
No formulo preguntas.

JUNTA DE ACLARACIONES
A las bases del concurso NO. SCOP-LPN-038-2019

SOYO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON ARQUITECTURA E INGENIERÍSA S Y CH, S.A. DE C.V.

P1.- En el concepto No. 239 del catálogo menciona suministro e instalación de PLACA LAMINA DE PLOMO en muros, piso y cielo de 2.0 mm de espesor. ¿Podrían indicar las dimensiones de dicha placa y que marca debo considerar?

R1: DIMENSIONES DE 1.22m ANCHO x 3.00m LARGO.

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON INGENIERO ARTURO DÁVILA DOZAL.

No formulo preguntas.

ABBUD Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

No formulo preguntas.

CONSTRUCTORA ANGLO S.A. D E C.V.

P1.- En la Partida de Cancelería en la Minuta de la Junta de Aclaraciones Anterior se cambio el Cristal de 6 mm para ventanas interiores y de 9 mm para Exteriores. ¿menciona Aluminio de 1.5" pero No indica el Ancho de este, se Cotizara de de 1.5"x 1.5" para el Cristal de 9 mm y 3" x 1.5 " para el Cristal de 9 mm o cual será para cada grosor del aluminio?

R1: Es Correcto, Para 6mm, 1.5" x 1.5". y para 9mm, 3" x 1.5"

P2.- En el Concepto con Clave 821, V-29 fijo de aluminio **1.5"** natural anodizado incluye **vidrio oscuro templado 6 mm**. en medidas de 1.95 x 3.04 m.; ¿Este Vidrio oscuro será Tipo Filtra Sol o se refiere a un polarizado?.

R2: Considerar TIPO FILTRO SOL GRIS

P3.- En el Concepto con Clave 822, V-30 fijo de aluminio **1.5"** natural anodizado de acceso principal incluye **vidrio oscuro templado 9 mm**. en escuadra y medidas según proyecto; ¿Este Vidrio oscuro sera Tipo Filtra Sol o se refiere a un polarizado?

R3: TIPO FILTRO SOL GRIS

JUNTA DE ACLARACIONES
A las bases del concurso NO. SCOP-LPN-038-2019

P4.- En el Concepto con Clave 56, Suministro e Instalación de Tubería de cobre tipo "M" de **75mm (3/4"Ø)** que incluye: el suministro del material, la mano de obra, la herramienta para soldar, cortes, soldadura 95-5 y 50-50, fundente y todo lo necesario para la correcta ejecución p.u.o.t. (ver plano SCI-05) ¿Favor de Indicar el Diámetro Correcto de la Tubería de 75 mm (3") o de 19 mm (3/4")?.

R4: DE 3/4", 19 mm

P5.- En la Bases de la Licitación en la Pagina 10 de la Carpeta Técnica en el punto 6.2. Donde solicitan copia de las presentes bases de licitación, incluyendo sus apéndices en un tanto firmado de conformidad en todas sus hojas, conteniendo.

6.2.1 Bases de licitación publica nacional
6.2.2 Trabajos por ejecutar
6.2.3 Especificaciones particulares y sus anexos
6.2.4 Sección tipo de construcción.
6.2.5 Croquis de localización de la obra
6.2.6 Modelo de contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado.
6.2.7 Instructivo para la integración de precio unitarios y sus anexos.

Pregunta: Es necesario imprimir Un Juego para incluir en estos puntos antes mencionados y OTRO mas para anexarlo como Formato de S.C.O.P. para cada carpeta de las Propuestas Técnicas y Económicas, Estará Duplicada la Información?

R5: No se debe duplicar la información, en los formatos S.C.O.P solo hay que referenciar el documento con la clave que tiene cada formato.

P6.- En la Junta de Aclaraciones No. 1 Se entrego un Disco Compacto en el Cual incluye mas información que la que se subió en un inicio ¿Se tendrá que Imprimir Doble la información y anexarla o únicamente se imprimen los Planos de Proyecto una sola vez, sin duplicar la información?

R6: En el último CD se agregaron planos eléctricos, plano de unidades existentes, planos demoliciones, planos de alarma vs incendio, planos acceso controlado, y fichas técnicas, memorias de cálculo, estos documentos se agregarían a la información que se presento en el portal al publicar las bases de este procedimiento.

P7.-En el Sistema Contra Incendio en SOTANO, PLANTA y PLANTA ALTA, el Concepto El concepto 98 y 99 corresponden a " Soportes " y los conceptos 100,101,102 y 103 son los materiales que se emplean en los soportes de los conceptos antes mencionados; Es correcto esto?

R7: SI, ES CORRECTO

JUNTA DE ACLARACIONES
A las bases del concurso NO. SCOP-LPN-038-2019

P8.- EL CONCEPTO : con Clave 788, Suministro y colocación de PORTON P-07 DE ALUMINIO CORRREDIZO color blanco, de 4.00 x 2.05 ma base de reieles, incluye sello, empaques, cerradura, pasadores, jaladera, accesorios, accesorios, equipo de seguridad, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación. (P.U.O.T.)(plano CA-4) 3.00 pieza ,

Menciona que es de Aluminio y en Plano menciona que es de Lamina Negra , cual es lo Correcto?

R8: LAMINA NEGRA.

Se hace del conocimiento de los interesados que esta es la Segunda y última junta de aclaraciones que se celebrará en el presente concurso.

Se cita a los concursantes e invitados el **día 18 de octubre del año 2019** a las **09:00 horas**, en la Sala de Juntas del Comité Central de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Poder Ejecutivo, ubicada en la Calle Beethoven No. 4000, del Fraccionamiento La Herradura, en esta ciudad de Chihuahua, Chih., para celebrar la **Apertura de Propuestas**.

No existiendo nada más que hacer constar, se da por concluida la presente, siendo las **10:30 horas**, del día de su formulación, firmando al margen y al calce para constancia y efectos legales a que haya lugar los que en ella intervinieron.

ASISTENTES

COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO
POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
EL REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ

C.P. JOSÉ ANTONIO DE HARO LÓPEZ

JUNTA DE ACLARACIONES
A las bases del concurso NO. SCOP-LPN-038-2019

POR LA SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA FRONTERA REPRESENTANTE

ING. ARTURO MARRUFO MELENDEZ

POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES

URBANISSA, S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA Y PROVEEDORA FUENTES, S.A. DE C.V.

GEMA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.

SOYO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON ARQUITECTURA E INGENIERÍSA S Y CH, S.A. DE C.V.

JUNTA DE ACLARACIONES
A las bases del concurso NO. SCOP-LPN-038-2019

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON INGENIERO ARTURO DÁVILA DOZAL.

ABBUD Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.