

JUNTA DE ACLARACIONES
A las bases del concurso NO. SCOP-LPN-029-2019

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. SCOP-LPN-029-2019 REFERENTE A LA CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO TIPO D DEL MUNICIPIO DE OJINAGA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

En la Ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las 13:00 horas del día **26 de Julio del año 2019**, se reunieron en la Sala de Juntas del Comité Central de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Poder Ejecutivo, ubicada en Calle Beethoven No. 4000 Fraccionamiento La Herradura de la Ciudad de Chihuahua, Chih., funcionarios y empresas participantes de esta Licitación.

Acta que se levanta en apego a lo dispuesto por los Artículos 40 Fracción XII, 44 y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, así como en el Artículo 46 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma, de conformidad con lo establecido en el Artículo Quinto Transitorio de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, así mismo con fundamento en la Sección 3.5 de las Bases de Licitación.

OBJETO: Dejar constancia de la celebración de la Junta de Aclaraciones a las Bases de Licitación según el Concurso No. **SCOP-LPN-029-2019**.

ASISTENTES:

POR PARTE DEL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL PODER EJECUTIVO.


1. C.P. José Antonio De Haro López – **Representante del Presidente del Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Poder Ejecutivo.**

POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO.

1. Arq. Josué Alan Flores Hernández- **Departamento de Construcción.**

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

Calle Beethoven No. 4000 Fracc. La Herradura
C.P. 31206, Chihuahua, Chihuahua
Teléfono: 4-29-33-00
www.chihuahua.gob.mx



**UNIDOS
con VALOR**

POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES.

CONSTRUCTORA PEHEM, S.A. DE C.V.

Representada en este acto por el Ing. Luis Elías Mayorea

TODODREN, S.A. DE C.V.

Representada en este acto por el C. Rubén Perales

MACCAFERRI DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Representada en este acto por el C. César Holguín

CONSTRUCTORA RASCÓN, S.A. DE C.V.

Representada en este acto por Andrés Grajeda

CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA, S.A. DE C.V.

Representada en este acto por el Ing. Héctor R. Estrada

ACLARACIONES POR PARTE DE LA REQUIRENTE:

No hubo aclaraciones parte del Área Requirente.

SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

CONSTRUCTORA PEHEM, S.A. DE C.V.

P1.- ¿Cuál es la sección correcta de la dala de desplante? 20 x 60cms, 15 x 20 cms, o 20 x 20 cms.
Incongruencia entre conceptos 7.2 y 5.10

R1.- Se establece la medida de 20 x 60 cm en dala de desplante


TODODREN, S.A. DE C.V.

P1.- ¿Cuando se indica en el concepto de Geotextil 250 gr/cm² es poliéster o polipropileno (Claves 6.11, 8.8)

R1.- Polipropileno

MACCAFERRI DE MEXICO, S.A. DE C.V.

No formulo preguntas.



"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

Calle Beethoven No. 4000 Fracc. La Herradura
C.P. 31206, Chihuahua, Chihuahua
Teléfono: 4-29-33-00
www.chihuahua.gob.mx



**UNIDOS
CON VALOR**

JUNTA DE ACLARACIONES

A las bases del concurso NO. SCOP-LPN-029-2019

CONSTRUCTORA RASCÓN, S.A. DE C.V.

P1.- ¿El concepto 6.7, para la construcción de la celda 1 dice “excavación por medios mecánicos para formación de zanja en terreno seco con ancho de zanja menor o iguales a 1.20m, zona “A”, clase II, de 2.00 a 4.00m de profundidad, medido en banco, con acarreo libre P.U.O.T.” ¿Es correcto que diga que es excavación de zanja?

R1.- Excavación para la formación de celda (Clave 6.7, 8.4 y 5.4)

P2.- ¿Con qué emulsión asfáltica se van a sustituir los conceptos 2.9 y 1.9?

R2.- Se sustituye FM-1 por ECI-45 45% cemento asfáltico mínimo

P3.- El tubo de polietileno 4” RD – 32.5 mediana densidad con perforaciones de 5/8” con extremos roscados unidos por comple adaptador de 6m de longitud (para pozos) P.U.O.T., tiene incongruencia entre catálogo y planos ¿Cuál cotizamos?

R3.- RD 32 ½ que hace referencia al catálogo

CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA, S.A. DE C.V.

P1.- ¿Se deberá considerar un perito para la licencia de construcción?

R1.- No aplica

P2.- En los conceptos 1.6, 1.7, 2.6, 2.7 marca base y subbase con grava cementada ¿tiene que llevar cemento?


R2.- No lleva proporcionamiento de cemento

P1.- Especificar la calidad y granulometría en base y subbase

R1.- Base crivada granulometría de 1.5” a finos, subbase crivada granulometría de 2.5” a finos

Se hace del conocimiento de los interesados que esta es la primera y última junta de aclaraciones que se celebrará en el presente concurso.

No existiendo nada más que hacer constar, se da por concluida la presente, siendo las 14:40 horas, del día de su formulación, firmando al margen y al calce para constancia y efectos legales a que haya lugar los que en ella intervinieron



ASISTENTES

**COMITÉ CENTRAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL
PODER EJECUTIVO
POR LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
EL REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ**



C.P. JOSÉ ANTONIO DE HARO LÓPEZ

**POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
REPRESENTANTE**



ARQ. JOSUÉ ALAN FLORES HERNÁNDEZ

POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES



CONSTRUCTORA PEHEM, S.A. DE C.V.



TODODREN, S.A. DE C.V.



MACCAFERRI DE MEXICO, S.A. DE C.V.




Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA
**DE COMUNICACIONES
Y OBRAS PÚBLICAS**

COMITÉ CENTRAL DE
OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS

JUNTA DE ACLARACIONES
A las bases del concurso NO. SCOP-LPN-029-2019



CONSTRUCTORA RASCÓN, S.A. DE C.V.



CONSTRUCTORA SANTA ROSALIA, S.A. DE C.V.

"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"

Calle Beethoven No. 4000 Fracc. La Herradura
C.P. 31206, Chihuahua, Chihuahua
Teléfono: 4-29-33-00
www.chihuahua.gob.mx

